

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP01

1. **Jedinečný identifikačný kód typu produktu:** SSBT
2. **Použitie:** Pre protipožiarné úseky a/alebo protipožiarnu ochranu, ETA 20/1026 a EAD 350454-00-1104
3. **Výrobca:** FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.
4. **Spĺnomocnený zástupca:** Neuplatňuje sa
5. **Systém od AVCP:** AVCP - Systém 1
- 6b. **Európsky hodnotiaci dokument:** EAD 350454-00-1104 – September 2017
Európske technické posúdenie: ETA 20/1026
Orgán technickej kontroly: ETA Dánsko
Notifikované orgány: 2531

7. Deklarované parametre

Dôležité vlastnosti	Parametre/Súvisiaca technická špecifikácia
Reakcia na oheň	NPD
Odolnosť voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13501-2 Vid'. ETA 20/1026 doložka 3.1 - príloha B
Priepustnosť vzduchu	testované v súlade s EN 1026, vid'. ETA 20/1026 doložka 3.2
Nebezpečné látky	Vid'. ETA 20/1026 doložka 3.2
Ochrana voči hluku	Vid'. TDS001 - Rw (C; Ctr) = 24(-2; -3) dB
Servis & Odolnosť	Z1 (0/+40°C) určené na použitie vo vnútorných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85 %) v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024
Iné	Neaplikovateľné/Nie je stanovený žiadny iný parameter

8. **Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:** ETA 20/1026
Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: www.fsilt.com

Podpísané za a v mene výrobcu:



15/12/2021

.....
L. Peach – Technický riaditeľ



15/12/2021

.....
M. Metcalfe - Protipožiarny manažér