

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP05-PS-21

SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu: PYROC

2. Použitie: Pre požiarne úseky a/alebo požiarnu ochranu, ETA 21/0049 a EAD 350454-00-1104

3. Výrobca: FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.

4. Splnomocnený zástupca: Neuplatňuje sa

5. Systém od AVCP: AVCP - Systém 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD 350454-00-1104 - September 2017

Európske technické posúdenie: ETA 21/0049

Orgán technickej kontroly: ETADánsko

Notifikované orgány: 2531

7. Deklarované parametre

Dôležité vlastnosti	Parametre/Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda F podľa EN13501-1
Odpor voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13501-2 Vid'. ETA21/0050 doložka 3.2-Annex C
Priepustnosť vzduchu	Testované vsúlade s EN 1026, Vid'. ETA 21/0050 doložka 3.3
Nebezpečné látky	Vid'. ETA 21/0049 doložka 3.5
Ochrana voči hluku	Testované v súlade s EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Vid'. ETA 21/0049 doložka 3.9 - Rw (C;Ctr) = 63 (G;-2) dB & Rw (C;Ctr) 38dB
Servis & Odolnosť	Typ: X Určené na použitie v podmienkach vystavených poveternostným vplyvom v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024
Schopnosť pohybu	V súlade s ISO 11600 : ISO 11600 - F - 7.5 - P
Iné	Neaplikovateľné/Nie je stanovený žiadny iný parameter

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 21/0049

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: www.fsiltd.com

Podpísané za a v mene výrobcu:



07/04/2022

.....

L.Peach - Technický direktor



07/04/2022

.....

M.Metcalfe - Protipožiarňny manažér

FSi Limited,
Westminster Industrial Estate,
Tamworth Road, Measham,
DE12 7DS, UK.



Tel: +44 (0) 1530 515130
Fax: +44 (0) 1530 273564
Email: sales@fsilt.com
Website: www.fsilt.com