

Číslo vyhlásenia o parametroch: DoP018-LGS

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:
FLEXIC

2. Použitie: Pre protipožiarne úseky a/alebo protipožiarne ochranu, ETA 20/1030 a EAD-350141-00-1106

3. Výrobca: FSi Limited, Westminster Industrial Estate, Tamworth Road, Measham, DE12 7DS, UK.

4. Splnomocnený zástupca: Neuplatňuje sa

5. Systém od AVCP: AVCP - Systém 1

6b. Európsky hodnotiaci dokument: EAD-350141-00-1106 - September 2017

Európske technické posúdenie: ETA 20/1030

Orgán technickej kontroly: ETA Danmark

Notifikované orgány: 2531

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň	Trieda B-s1, d0 podľa EN13501-1
Odolnosť voči ohňu	Odolnosť voči ohňu a oblasť použitia v súlade s EN13051-2 Pozri ETA 20/1030 článok 3.2 - príloha C
Priepustnosť vzduchu	Testované v súlade s EN 1026, pozri ETA 20/1030 článok 3.3
Priepustnosť vody	Testované v súlade s EN 1027
Nebezpečné látky	Pozri ETA 20/1030 článok 3.5
Vzduchová zvuková izolácia	Testované v súlade s EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 Pozri ETA 20/1030 článok 3.9 - $R_w (C;Ctr) = 30 (G;-2) \text{ dB}$
Servis & Odolnosť	Z1 (0/+40°C) určený na použitie vo vnútorných podmienkach s vysokou vlhkosťou (85%) v súlade s technickými dokumentmi EOTA TR024
Schopnosť pohybu	Podľa ETAG 026-3, článok 13.5.1 a 13.5.2, pozri ETA 20/1030
Iné	Neaplikovateľné/Nie je stanovený žiadny iný parameter

8. Príslušná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: ETA 20/1030

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: www.fsilt.com

Podpísané za a v mene výrobcu:



17/12/2021

.....
L.Peach - Technický riaditeľ



17/12/2021

.....
M.Metcalfe - Protipožiarne manažér