



## NS Putty Pads

Typ produktu: Protipožiarna lepiaca podložka

Kód/Model/Odkaz:

[Technický list](#)

### Opis

NS Putty Pads predrezané protipožiariarne ablatívne podložky navrhnuté pre rýchlu aplikáciu okolo jedno a viac násobných elektrických zásuviek tam, kde je potrebné zachovať požiarnu odolnosť v prípade požiaru.

### Aplikácia / Použitie

- Na obnovenie požiarnej odolnosti stavebných konštrukcií
- Tam, kde jednoduché a/alebo dvojité plastové zásuvkové krabice vyžadujú požiarne odolnosť
- Tam, kde jednoduché a/alebo dvojité plastové zásuvkové krabice vyžadujú zlepšený akustický

### Balenie

- Krabica

### Detaily produktu

Materiál	Protipožiariarne ablatívne podložky
Váha	~2.1 g/cm <sup>3</sup>
Povrchová úprava/Farba	Zelená
Chemické vlastnosti/ COSHH vyjadrenie	Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na adrese <a href="http://www.fsilttd.com">www.fsilttd.com</a> alebo na požiadanie na adrese <a href="mailto:technical@fsilttd.com">technical@fsilttd.com</a>
Veľkosť/rozmery (priestorové požiadavky na produkt a inštaláciu)	Rozmer (mm) 170 x 170 jeden Rozmer (mm) 230 x 170 dvojité Všetky Putty Pads sú dodávané v hrúbke 4 mm
Skladovateľnosť	18 mesiacov (pri správnom skladovaní)
Chemická odolnosť / Obmedzenia	Pozrite si najnovšiu verziu SDS, ktorá je k dispozícii na adrese <a href="http://www.fsilttd.com">www.fsilttd.com</a> alebo na požiadanie na adrese <a href="mailto:technical@fsilttd.com">technical@fsilttd.com</a>

Certifikát produktu / Schválenie

Členstvo



ISO 9001

11378



### Testovanie / Klasifikácia

Norma	Opis	Výsledok
BS EN 1366-3:2009	Skúšky požiarnej odolnosti pre servisné inštalácie. Penetračné tesnenia	Pozrite si schválené podrobnosti FSi o požiarnej odolnosti
BS EN ISO 10140-2:2020	Laboratórne meranie zvukovej izolácie stavebných prvkov. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti	Dosiahnuteľná hlučnosť až 66 dB Podrobnosti získate na adrese <a href="mailto:technical@fsiltd.com">technical@fsiltd.com</a>

## NS Putty Pads

Typ produktu: Protipožiarna lepiaca podložka

Kód/Model/Odkaz:

[Technický list](#)

## NS Putty Pads

Typ produktu: Protipožiarna lepiaca podložka

Kód/Model/Odkaz:

[Technický list](#)

### Inštalácia & Prevádzka

FSi Ltd. odporúča inštaláciu produktov FSi Ltd. vykonávajú certifikovaní inštalatéri tretích strán.

Uistite sa, že príslušný otvor a služby sú testované systémom NS Putty Pad a že podmienky na mieste sú v rámci aplikačnej špecifikácie. Všetky vedenia a otvory musia byť čisté a zbavené prachu a voľných častíc. Teplota otvoru musí byť v čase inštalácie 5 °C alebo viac. Uistite sa, že pre zastavovanú elektrickú zásuvkovú skrinku je špecifikovaná vhodná veľkosť NS Putty Pad.

Podklad musí byť čistý, suchý, pevný a homogénny, zbavený olejov, mastnôt, prachu a voľných častíc. Produkt nevyžaduje základný náter na väčšinu bežných povrchov, aj keď sa pred aplikáciou v plnom rozsahu odporúčajú testy príľnavosti.

Pre systém by mal byť zabezpečený primeraný priestor a dostupnosť. Inštalatér musí zabezpečiť, aby všetky služby a podklady boli v rozsahu aplikácie systému NS Putty Pad, ako je uvedené v schválených detailoch FSi.

Zložte podložku do tvaru škatule stlačením okrajov k sebe. Zatlačte dovnútra a okolo škatule a pevne utesnite. Zpracujte v rohoch a okolo nich, aby ste zabezpečili úplné pokrytie zásuvky. Pri vonkajšej aplikácii cez zásuvkovú skrinku silno zatlačte na priečku a pomocou tlaku sa uistite, že dobre tesní. Pre vnútornú aplikáciu upravte zadnú časť škatule tak, aby vyhovovala a uistite sa, že je vzduchotesné tesnenie okolo všetkých káblov pred nasadením čelnej strany zásuvky. Po dokončení inštalácie skontrolujte, či sú čelné dosky pripevnené k elektrickým zásuvkovým skrinkám podľa pokynov výrobcu.

Záznamy o spôsobilosti by sa mali viesť pre všetkých jednotlivcov, ktorí inštalujú tento produkt (produkty). Inštalácie by mali byť vhodne zaznamenané.

### Údržba

Pravidelná kontrola by sa mala vykonávať v súlade s plánom údržby a kontrol definovaným pre budovu/projekt.

Tieto kontroly by mali vykonávať a zaznamenávať k tomu oprávnené osoby v intervaloch uvedených v návode na obsluhu a údržbu príslušnej budovy.

Pri vykonávaní údržby alebo kontroly zaistite bezpečný prístup a výstup.

Ak je produkt (produkty) poškodený alebo neoprávnene manipulovaný, nový produkt by sa mal nainštalovať v súlade s pokynmi na inštaláciu.

## NS Putty Pads

Typ produktu: Protipožiarna lepiaca podložka

Kód/Model/Odkaz:

[Technický list](#)

### Manipulácia & Skladovanie

Neotvorený materiál skladujte v dobre vetranom, suchom a chladnom prostredí. Odporúčané teplotné rozsahy +5 °C - +35 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Vždy sa uistite, že sa vždy dodržiavajú postupy bezpečnej ručnej manipulácie.

### Likvidácia

Európsky katalógový kód odpadu: **08 04 10**

(Odpadový tmel – **08 04 10** – odpadové lepidlá a tmely iné ako uvedené v **08 04 09**)

Musíte zatriediť svoj vlastný odpad, informácie uvedené vyššie sú len orientačné. Odpad sa musí klasifikovať od prípadu k prípadu.

Výrobok je klasifikovaný ako nie nebezpečný, je však potrebné dbať na to, aby sa zabránilo uvoľneniu do životného prostredia. Rozliatu kvapalinu pozbierajte absorbčným materiálom, v prípade potreby prehradte, aby ste zabránili prístupu k vodnému toku. Materiál vo forme pasty môže byť naberaný lopatou.

Likvidácia odpadového tmelu sa musí vykonávať v súlade s úradnými predpismi a v súlade s pokynmi na triedenie licencovaného zberača.

Produkt nie je možné v súčasnosti recyklovať ani spáliť na zachytenie energie.

### Záruka

Produkty FSi Ltd. sú vyrábané podľa prísnych noriem kvality. Akýkoľvek produkt, ktorý bol aplikovaný v súlade s písomnými pokynmi spoločnosti FSi Ltd. a v akejkoľvek aplikácii odporúčanej spoločnosťou FSi Ltd., ale preukáže sa, že je chybný v kvalite produktu, bude bezplatne vymenený. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za informácie uvedené v tomto dokumente, hoci bol publikovaný v dobrej viere a v čase vydania sa považuje za správny. Akékoľvek poskytnuté výkresy slúžia len na ilustračné účely. FSi Ltd. si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia v súlade s našou firemnou politikou neustáleho vývoja a zlepšovania. Zmeny v dôsledku nových zistení sú možné, chyby a tlačové chyby nie sú vylúčené. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zranenie vyplývajúce z používania uvedených informácií. Spoločnosť FSi Ltd. nemá žiadnu kontrolu nad metódami inštalácie, spôsobilosťou pracovníkov alebo vhodnosťou podmienok na mieste, nie sú určené žiadne záruky, vyjadrené alebo implikované, čo sa týka skutočného výkonu produktu/systému uvedeného v tomto dokumente.

## NS Putty Pads

Typ produktu: Protipožiarna lepiaca podložka

Kód/Model/Odkaz:

[Technický list](#)



### Sídlo spoločnosti

REWAN s.r.o.  
Ivánska cesta 30/B (budova  
AIRCRAFT) 821 04 Bratislava  
Slovenská republika

Tel: + 421 23 211 25 81  
Mobil: + 421 911 315 432  
E-mail: rewan@rewan.sk

[www.rewan.sk](http://www.rewan.sk)

### Logistické centrum

REWAN s.r.o.  
L. Stárka 2150/16  
911 05 Trenčín  
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62  
Mobil: + 421 911 366 601  
E-mail: rewan@rewan.sk

### Servisné centrum

REWAN s.r.o.  
Rastislavova ulica 12  
951 41 Nitra  
Slovenská republika

Tel: + 421 32 649 10 62  
Mobil: + 421 911 366 601  
E-mail: rewan@rewan.sk

### Obchodné zastúpenie Česká republika

Rewan Czech Republic s.r.o.  
Václavská 119 (budova VIENNA  
POINT) 619 00 Brno  
Česká republika

Tel: + 420 547 137 260  
Mobil: + 420 732 949 321  
E-mail: rewan@rewan.cz

[www.rewan.cz](http://www.rewan.cz)