

DECLARATION OF CONFORMITY



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

COURBI

ELEKTRO SENIKON Ltd

Solomos, Corinthos, 20100, Grécko

tel: +30 27410 31490, fax: +30 27410 31618

e-mail: info@courbi.gr

In compliance with the **Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU** of European Parliament and the Council of 26 February 2014
V súlade so smernicou o nízkom napätí (LVD) 2014/35/EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014

This certificate applies to the product:

Tento certifikát sa vzťahuje na produkt:

PLASTIC PLIABLE CORRUGATED CONDUITS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS, HALLOGEN FREE

PLASTOVÉ OHYBNÉ RÚRY PRE ELEKTRICKÉ INŠTALÁCIE, BEZ HALÓGÉNOV

DOMO SPIRAL HFFR M/T (MEDIUM TYPE) 750N

TYP: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50

It is attested that the designated product complies fully with the provisions, as described in the below listed **Standards**:
Potvrďuje sa, že určený výrobok plne vyhovuje ustanoveniam popísaným v nižšie uvedených normách:

EN 61386-1:2008 (Conduit systems for cable management - Part 1: General requirements)

EN 61386-1:2008 (Inštalčné systémy na vedenie káblov – Časť 1: Všeobecné požiadavky)

EN 61386-22:2004+A11:2010 (Part 22: Particular requirements. Pliable conduit systems)

EN 61386-22:2004+A11:2010 (Časť 22: Osobitné požiadavky. Systémy ohybných potrubí)

DIN EN 61034-2(VDE 0482-1034-2):2014-11 EN 61034-2:2005+A1:2013 (Measurement of smoke density of cables burning under defined conditions. Part 2: Test procedure and requirements)

DIN EN 61034-2(VDE 0482-1034-2):2014-11 EN 61034-2:2005+A1:2013 (Meranie dymu, hustota horenia káblov za definovaných podmienok. Časť 2: Skúšobný postup a požiadavky)

DIN EN 60754-1(VDE 0482-754-1):2015-08 EN 60754-1:2014 (Test on gases evolved during combustion of materials from cables- Part 1: Determination of the halogen acid gas content)

DIN EN 60754-1(VDE 0482-754-1):2015-08 EN 60754-1:2014 (Skúška plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov z káblov – Časť 1: Stanovenie obsahu halogénových kyselín)

DIN EN 60754-2(VDE 0482-754-2):2015-08 EN 60754-2:2014 (Test on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2: Determination of acidity by pH measurement, and conductivity **DIN EN 60754-2(VDE 0482-754-2):2015-08 EN 60754-2:2014** (Skúška plynov vznikajúcich pri spaľovaní materiálov z káblov – Časť 2: Stanovenie kyslosti meraním pH a vodivosti))

Conformity with EC Directives is indicated by the **CE** mark and any other required graphic symbols and markings on the product and/or its packaging and/or product catalogues.

Zhoda so smernicami ES je označená značkou **CE** a akýmkoľvek ďalšími požadovanými grafickými symbolmi a označeniami na produkte a/alebo jeho obale a/alebo katalógoch produktov.

Place of issue/Miesto: Solomos.

Date of issue/Dátum: 05 Oct 2020

Name/Meno: Biniaris Andonis

Position/Pozícia: Technical Manager

Stamped and signed for and behalf of:

Podpísané za a v mene výrobcu:

ELEKTRO SENIKON L.t.d
Electrical Material Ind
VAT.No : GR 800502770
Solomos Korinthos 20100 GREECE
Tel : (0030 27410) 31490 - 31955
Fax : 0030 27410 31618